基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 無機廢水水質分析表

申報月份	採樣日期	項目	無機廢水															
			無機廢水															
			化學需氧量 COD	懸浮固體 SS	銀 Ag	銅 Cu	鋅 Zn	總鉻 Tot-Cr	六價鉻 Cr6+	溶解性鐵 Fe	溶解性錳 Mn	鉛 Pb	鎘 Cd	有機汞 Org-Hg	總汞 Tot-Hg	鎳 Ni	溫度	pH
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	℃	—
10101	2012/01/04	上旬	ND	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.2	19.8	7.9
	2012/01/12	下旬	5.1	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.0004	ND	21.8	7.8
10102	2012/02/02	上旬	1.3	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18.1	8.4
	2012/02/16	下旬	2.8	1.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18.9	7.2
10103	2012/03/01	上旬	ND	ND	ND	ND	<0.05	ND	ND	<0.2	<0.1	ND	ND	ND	ND	ND	22.1	7.6
	2012/03/19	下旬	1.6	1.2	ND	ND	<0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19.8	7.7
10104	2012/04/02	上旬	ND	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22.5	7.5
	2012/04/16	下旬	1.6	ND	ND	ND	<0.05	ND	ND	<0.2	ND	ND	ND	ND	<0.0004	ND	23.5	7.7
10105	2012/05/07	上旬	2.2	ND	ND	ND	<0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26.3	8.6
	2012/05/21	下旬	8.6	8	ND	ND	<0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28.8	7.6
10106	2012/06/04	上旬	ND	ND	ND	ND	<0.05	ND	ND	<0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25.6	8.5
	2012/06/21	下旬	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	29.1	7.7
10107	2012/07/04	上旬	5.5	18.6	ND	ND	<0.05	ND	ND	0.24	ND	ND	ND	ND	<0.0004	ND	31.3	7.6
	2012/07/16	下旬	2	1	ND	ND	<0.05	ND	ND	<0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	32.4	8.4
10108	2012/08/06	上旬	4.6	9.9	ND	ND	<0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30.4	7.7
	2012/08/16	下旬	14.2	11.8	ND	ND	<0.05	ND	<0.01	0.3	ND	ND	ND	ND	<0.0004	<0.2	31.3	7
10109	2012/09/05	上旬	8.7	19.6	ND	ND	0.1	ND	ND	ND	<0.1	ND	ND	ND	ND	ND	31.5	7.5
	2012/09/17	下旬	4.1	3.2	ND	ND	<0.05	ND	ND	<0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	31.3	7.2
10110	2012/10/03	上旬	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26.8	7.8
	2012/10/15	下旬	6.5	4.4	ND	ND	0.1	ND	ND	0.24	<0.1	ND	ND	ND	ND	ND	26.9	7.2
10111	2012/11/05	上旬	1.5	ND	ND	ND	<0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24.1	7.1
	2012/11/19	下旬	2	ND	ND	ND	<0.05	ND	ND	<0.2	ND	ND	<0.02	ND	ND	ND	24.3	7.3
10112	2012/12/03	上旬	1.8	4.4	ND	ND	<0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.0004	ND	23.3	6.8
	2012/12/17	下旬	3.1	2.4	ND	ND	<0.05	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23.1	6.7