

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 廢棄物採樣分析

申報資料	採樣日期	檢測日期	檢測單位	地點	項目	單位容積重 (kg/m3)	綜合垃圾物理組成 (%)										綜合垃圾化學分析(溼基,%)										發熱量 (kcal/kg)					
							可燃物							不燃物													高位 發熱量	低位 發熱量				
							紙類	纖維 布類	木竹、稻 草、落葉類	廚餘類	塑膠類	皮革、 橡膠類	其他	合計	鐵金屬 類	玻璃類	其他不燃 物(陶瓷、 砂土塊)	非鐵 金屬類	合計	水分	灰分	可燃分	碳	氫	氧	氮			硫	有機 氮	碳氮比 (C/N)	
99(第一季)	2010/1/8	2010/1/9	嘉南藥理科技大學環境工程與科學系	貯坑	乾基	NA	30.17	1.4	1.05	13.44	44.18	0.29	4.87	95.4	3.13	0.83	0.4	0.24	4.6	39.73	6.88	53.39	29.3	3.73	19.76	0.3	0.09	0.21	98	4858	NA	
					溼基	201	34.02	1.35	0.88	17.6	36.17	0.23	6.88	97.13	1.96	0.51	0.25	0.15	2.87												2928	2488
				環保局	乾基	NA	29.2	9.2	11.56	10.09	34.09	0.34	3.01	97.49	0.09	1.5	0.76	0.16	2.51	50.92	4.4	44.68	24.57	3.09	16.39	0.4	0.07	0.16	61	5071	NA	
					溼基	192	32.33	6.38	6.95	21.07	26.87	0.23	4.89	98.72	0.06	0.76	0.38	0.08	1.28													2489
				民間	乾基	NA	25.8	18.47	1.48	2.66	35.56	0.68	4.89	89.54	1.65	4.24	1.04	3.53	10.46	36.93	12.59	50.48	29.25	3.68	16.84	0.37	0.09	0.25	79	4784	NA	
					溼基	238	31.81	15.83	1.4	6.05	29.35	0.48	8.33	93.25	1.08	2.75	0.66	2.26	6.75													3017
99(第二季)	2010/5/7	2010/5/8	嘉南藥理科技大學環境工程與科學系	貯坑	乾基	NA	26.73	21.93	2.97	14.6	27.33	0.63	3.34	97.53	0.04	0.13	0.03	2.27	2.47	53.82	5.22	40.96	23.66	2.53	14.04	0.55	0.03	0.15	43	4945	NA	
					溼基	360	26.78	23.82	2.77	20.01	21.76	0.32	3.37	98.83	0.02	0.06	0.02	1.07	1.17												2283	1824
				環保局	乾基	NA	37.75	11.34	9.54	11.97	16.25	3.67	2.63	93.15	0.11	6.5	0.15	0.09	6.85	60.84	6.19	32.97	16.65	1.9	14	0.28	0.03	0.11	59	3890	NA	
					溼基	355	35.08	7.74	13.25	23.08	12.07	2.03	3.75	97	0.04	2.86	0.06	0.04	3													1523
				民間	乾基	NA	16.98	13.83	1.58	30.69	28.93	0	3.58	95.59	0.15	2.31	1.37	0.58	4.41	56.91	7.13	35.96	20.76	2.39	12.19	0.46	0.04	0.12	45	4758	NA	
					溼基	424	19.51	11.7	2.08	38.59	21	0	5.09	97.97	0.07	1.05	0.66	0.25	2.03													2050
99(第三季)	2010/8/6	2010/8/7	嘉南藥理科技大學環境工程與科學系	貯坑	乾基	NA	22.73	0.32	3.18	40.83	24.34	0.11	3.94	95.45	1.57	2.32	0.26	0.4	4.55	59.05	8.66	32.29	16.73	2.2	12.46	0.72	0.09	0.09	23	4073	NA	
					溼基	398	20.23	0.18	3.4	50.3	19.61	0.09	4.24	98.05	0.67	1	0.11	0.17	1.95												1668	1195
				環保局	乾基	NA	29.28	7.7	3.09	16.58	19.54	3.06	3.27	82.52	3.37	14.11	0	0	17.48	51.76	11.94	36.3	18.87	2.36	14.32	0.51	0.07	0.17	37	3863	NA	
					溼基	363	28.36	7.21	3.09	29.17	16.76	1.73	5.01	91.33	1.77	6.9	0	0	8.67													1864
				民間	乾基	NA	48.97	0.25	2.64	4.09	20.73	2.86	3.63	83.17	0	9.47	6.88	0.48	16.83	27.81	16.88	55.31	28.45	3.79	22.48	0.28	0.07	0.24	1.02	3776	NA	
					溼基	247	50.85	0.22	2.8	6.65	19.01	2.28	5.78	87.59	0	6.85	5.21	0.35	12.41													2725
99(第四季)	2010/11/2	2010/11/3	嘉南藥理科技大學環境工程與科學系	貯坑	乾基	NA	33.57	2.87	2.06	21.5	30.13	1.35	1.75	93.23	0.62	4.72	0.51	0.92	6.77	48.59	8.24	43.17	24.41	2.51	15.48	0.51	0.03	0.23	48	4420	NA	
					溼基	271	28.12	2.1	2.54	38.6	21.78	0.71	2.66	96.51	0.32	2.43	0.26	0.48	3.49												2272	1845
				環保局	乾基	NA	41.3	9.18	2.35	8.37	23.71	1.21	3.19	89.31	1.2	9.49	0	0	10.69	49.11	9.12	41.77	23.27	2.51	15.41	0.27	0.04	0.27	86	4355	NA	
					溼基	239	42.84	11.12	1.89	14.34	18.53	0.64	5.2	94.56	0.61	4.83	0	0	5.44													2216
				民間	乾基	NA	26.96	24.21	1.03	3.04	33.16	0	4.08	92.48	0	6.4	0.42	0.7	7.52	44.51	10.45	45.04	25.72	2.4	16.4	0.23	0.11	0.18	112	4141	NA	
					溼基	318	32.79	28.59	0.97	3.11	26.63	0	3.72	95.81	0	3.56	0.24	0.39	4.19													2297