

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 底渣原始檢測

檢測日期	檢測單位	爐別	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	硒 (mg/L)	汞 (mg/L)	2,3,7,8- 四氯戴奧辛 (ng I-TEQ/g)	灼燒減量 (%)	銀 (mg/L)
偵測極限			0.14	0.01	0.021	0.018	0.014	0.0027	0.0064	0.0064	0.00025	0.000591	-	0.0014
有害認定標準			5	1	5	15	-	2.5	5	1	0.2	1	5	100
2016/01/05	中環科技事業股份有限公司	1	0.506	0.083	ND	0.786	17.1	<0.0046	ND	ND	ND	0.011	1.6	0.87
		2	0.653	0.067	<0.1	<0.1	0.148	<0.1	ND	<0.05	ND	0.007	1.1	0.568
2016/04/06	中環科技事業股份有限公司	1	0.543	ND	0.1	0.815	36.4	ND	ND	ND	ND	0.009	2.4	1.17
		2	<0.5	0.033	0.1	<0.1	0.081	0.01	ND	<0.05	ND	0.009	2.4	1.1
2016/07/05	中環科技事業股份有限公司	1	<0.5	0.04	<0.1	0.188	1.21	ND	ND	ND	ND	0.0101	1	1.44
		2	<0.5	0.05	<0.1	0.665	24.1	ND	ND	ND	ND	0.0129	0.9	1.17
2016/10/06	中環科技事業股份有限公司	1	<0.5	0.057	<0.1	0.142	0.402	0.02	ND	<0.05	ND	0.006	1.2	3.1
		2	<0.5	0.057	<0.1	0.13	0.38	0.02	ND	<0.05	ND	0.006	1.0	2.74