

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 底渣原始檢測

檢測日期	檢測單位	爐別	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	硒 (mg/L)	汞 (mg/L)	2,3,7,8- 四氯戴奧辛 (ng I-TEQ/g)	灼燒減量 (%)	鉍 (mg/L)
偵測極限			0.14	0.01	0.021	0.018	0.014	0.0027	0.0064	0.0064	0.00025	0.000591	-	0.0014
有害認定標準			5	1	5	15	-	2.5	5	1	0.2	1	5	100
2015/01/05	中環科技事業股份有限公司	1	<0.5	0.119	<0.1	1.21	41.5	<0.0115	ND	ND	ND	0.019	1	0.681
		2	<0.5	0.092	<0.1	1.17	43.1	<0.0115	ND	ND	ND	0.019	1.7	0.661
2015/04/01	中環科技事業股份有限公司	1	<0.5	0.028	0.546	0.217	0.162	0.4	ND	<0.05	ND	0.008	1.6	1.11
		2	<0.5	0.023	0.11	0.315	<0.05	0.05	ND	<0.05	ND	0.012	1.9	0.948
2015/07/03	中環科技事業股份有限公司	1	<0.5	0.089	<0.1	1.71	42.7	<0.046	ND	ND	<0.002	0.019	1	0.852
		2	<0.5	0.126	<0.1	0.207	2.07	<0.0023	ND	ND	<0.002	0.017	0.9	0.784
2015/10/02	中環科技事業股份有限公司	1	<0.5	0.068	<0.1	0.68	25.8	<0.0023	ND	<0.05	ND	0.008	1.5	0.965
		2	<0.5	0.073	<0.1	1.45	29.4	<0.0023	ND	<0.05	ND	0.007	1.2	0.83