

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠飛灰穩定化檢測

檢測日期	檢驗單位	pH	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	硒 (mg/L)	汞 (mg/L)	2,3,7,8-氯化戴奧 辛及呋喃同源物 等十七種化合物 (ng I-TEQ/g)	抗壓強度試驗 (kgf/cm2)	鋇 (mg/L)
偵測最小極限值		-	0.14	0.010	0.021	0.018	0.014	0.0027	0.0064	0.0064	0.00025	0.000591	-	0.0014
有害認定標準		-	5.0	1.0	5.0	15.0	-	2.5	5.0	1.0	0.2	1	-	100
警戒值			2.5									0.5		
行動值			3.5									0.7		
2013/01/02	中環科技事業股份有限公司	11.53	0.643	0.065	0.265	<0.1	0.123	ND	ND	<0.05	ND	0.419	32	0.697
2013/02/01	中環科技事業股份有限公司	11.78	0.546	0.047	0.112	<0.1	0.203	<0.112	ND	<0.05	<0.0020	0.538	20	1.140
2013/03/04	中環科技事業股份有限公司	11.7	0.976	0.084	0.148	0.121	0.089	<0.148	ND	ND	ND	0.338	46	0.952
2013/04/01	中環科技事業股份有限公司	11.89	0.587	0.061	0.122	<0.1	0.079	<0.112	ND	ND	<0.0020	0.354	34	0.705
2013/05/06	中環科技事業股份有限公司	11.8	0.604	0.034	0.102	<0.1	0.193	ND	ND	<0.05	ND	0.126	27	0.471
2013/06/03	中環科技事業股份有限公司	11.84	0.95	0.108	0.108	<0.1	0.237	0.108	ND	<0.05	ND	0.333	22	1.400
2013/07/04	中環科技事業股份有限公司	11.99	0.617	0.051	<0.1	0.069	0.165	<0.1	ND	ND	ND	0.283	29	0.636
2013/08/05	中環科技事業股份有限公司	11.94	0.423	0.046	0.169	<0.1	0.112	<0.169	ND	<0.05	<0.002	0.284	14	0.526
2013/09/02	中環科技事業股份有限公司	11.66	0.603	0.053	0.217	<0.1	0.249	<0.217	ND	<0.05	ND	0.289	46	0.635
2013/10/02	中環科技事業股份有限公司	11.84	0.947	0.078	<0.1	0.11	0.172	<0.1	ND	<0.05	ND	0.496	42	1.150
2013/11/04	中環科技事業股份有限公司	11.8	0.765	0.087	<0.1	0.118	0.276	<0.1	ND	ND	<0.002	0.819	32	2.750
2013/12/03	中環科技事業股份有限公司	11.9	0.688	0.056	<0.1	0.112	0.513	<0.1	ND	<0.05	<0.002	0.360	44	0.665