

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠飛灰穩定化檢測

申報月份	穩定化檢測日期	檢驗單位	汞 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	抗壓強度試驗 (kg/cm2)	2,3,7,8,-四氯 戴奧辛 (ng I-TEQ/g)
201101	2011/1/3	中環科技事業股份有限公司	ND	1.11	0.08	0.148	ND	<0.148	23	0.502
201102	2011/2/8	中環科技事業股份有限公司	<0.002	0.743	0.069	0.132	ND	<0.132	37	0.426
201103	2011/3/1	中環科技事業股份有限公司	ND	1.01	0.088	0.233	ND	<0.233	47	0.492
201104	2011/4/6	中環科技事業股份有限公司	ND	0.846	0.043	<0.1	ND	<0.1	26	0.520
201105	2011/5/3	中環科技事業股份有限公司	ND	0.853	0.079	0.162	ND	<0.162	42	0.449
201106	2011/6/1	中環科技事業股份有限公司	<0.0020	1.04	0.064	0.366	ND	<0.366	18	0.478
201107	2011/07/04	中環科技事業股份有限公司	<0.0020	0.818	0.067	0.137	ND	<0.137	20	0.108
201108	2011/08/01	中環科技事業股份有限公司	<0.0020	0.627	0.057	0.192	ND	<0.192	91	0.244
201109	2011/09/01	中環科技事業股份有限公司	ND	0.677	0.048	0.116	ND	<0.116	31	0.169
201110	2011/10/03	中環科技事業股份有限公司	ND	0.829	0.062	0.123	ND	<0.123	38	0.165
201111	2011/11/01	中環科技事業股份有限公司	ND	0.807	0.054	0.174	ND	<0.174	45	0.323
201112	2011/12/01	中環科技事業股份有限公司	ND	0.823	0.062	0.195	ND	<0.195	15	0.528