

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠飛灰穩定化檢測

申報月份	穩定化檢測日期	檢驗單位	汞 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	抗壓強度試驗 (kg/cm ²)	2,3,7,8,-四氯 戴奧辛 (ng I-TEQ/g)
200901	2009/1/5	中環科技事業股份有限公司	0.0007	3.24	0.067	0.193	ND	<0.022	59	0.426
200902	2009/2/2	中環科技事業股份有限公司	<0.001	<0.5	0.041	0.253	ND	<0.253	30	0.3
200903	2009/3/2	中環科技事業股份有限公司	<0.001	0.809	0.086	0.229	ND	<0.229	55	0.37
200904	2009/4/1	中環科技事業股份有限公司	ND	0.669	0.057	<0.1	ND	<0.1	60	0.646
200905	2009/5/7	中環科技事業股份有限公司	ND	<0.5	0.042	<0.1	ND	<0.1	41	0.637
200906	2009/6/2	中環科技事業股份有限公司	<0.001	ND	<0.02	<0.1	ND	0.01	54	0.21
200907	2009/7/1	中環科技事業股份有限公司	ND	1.02	0.072	0.107	ND	<0.107	18	0.573
200908	2009/8/4	中環科技事業股份有限公司	ND	1.08	0.06	0.104	ND	<0.104	34	0.226
200909	2009/9/3	中環科技事業股份有限公司	ND	0.59	0.054	<0.1	ND	<0.034	28	0.518
200910	2009/10/6	中環科技事業股份有限公司	0.0011	0.584	0.053	<0.1	ND	<0.1	61	0.354
200911	2009/11/2	中環科技事業股份有限公司	ND	0.654	0.063	<0.1	ND	ND	28	0.259
200912	2009/12/2	中環科技事業股份有限公司	ND	<0.5	0.029	<0.1	ND	<0.1	64	0.503