



基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

廠址內空氣品質監測結果

年月份	項目	TSP/24小時測值	Pb	Cd	Hg
		fg/m ³	fg/m ³	fg/m ³	mg/m ³
空氣品質標準		250	—	—	—
95 9	4	第一次	146	ND<0.16	ND<0.011
		第二次	115	ND<0.16	ND<0.0002
	5	第一次	71	ND<0.16	ND<0.0002
		第二次	74	ND<0.16	0.0012
	6	第一次	79.3	ND<0.16	0.0004
		第二次	70.5	ND<0.16	ND<0.0002
	7	第一次	55.3	ND<0.16	ND<0.0002
		第二次	43.2	ND<0.16	ND<0.0002
	8	第一次	59.2	ND<0.16	0.0006
		第二次	65.8	ND<0.16	0.0002
	9	第一次	75.7	ND<0.16	ND<0.0002
		第二次	72.9	ND<0.16	0.0002
	10	第一次	44	ND<0.16	ND<0.0002
		第二次	39.3	ND<0.16	ND<0.0002
	11	第一次	71.6	ND<0.16	ND<0.0002
		第二次	89.2	ND<0.16	ND<0.0002
	12	第一次	81.6	ND<0.16	ND<0.0002
		第二次	70.7	ND<0.16	ND<0.0002