



## 基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

## 廠址內空氣品質監測結果

| 年月份 \ 項目 |    |     | TSP/24小時測值        | Pb                | Cd                | Hg                |
|----------|----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |    |     | £g/m <sup>3</sup> | £g/m <sup>3</sup> | £g/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> |
| 空氣品質標準   |    |     | 250               | —                 | —                 | —                 |
| 99       | 1  | 第一次 | 114.0             | 0.1               | ND<0.0091         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 76.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          | 2  | 第一次 | 59.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 75.0              | 0.21              | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          | 3  | 第一次 | 78.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | 0.002             |
|          |    | 第二次 | 96.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          | 4  | 第一次 | 103.0             | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 62.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          | 5  | 第一次 | 66.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 67.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          | 6  | 第一次 | 79.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | 0.0028            |
|          |    | 第二次 | 65.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | 0.0024            |
|          | 7  | 第一次 | 88.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 63.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | 0.0012            |
|          | 8  | 第一次 | 88.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 78.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          | 9  | 第一次 | 72.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 61.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          | 10 | 第一次 | 108.0             | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 50.0              | ND<0.060          | ND<0.0057         | <0.0010           |
|          | 11 | 第一次 | 64.0              | 0.08              | ND<0.0056         | <0.0010           |
|          |    | 第二次 | 59.0              | ND<0.060          | ND<0.0056         | <0.0010           |
|          | 12 | 第一次 | 52.0              | ND<0.060          | ND<0.0056         | 0.0013            |
|          |    | 第二次 | 56.0              | ND<0.060          | ND<0.0056         | <0.0010           |