

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 底渣原始檢測

檢測日期	檢測單位	爐別	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	硒 (mg/L)	汞 (mg/L)	2,3,7,8,- 四氯戴奧辛 (ng I-TEQ/g)	灼燒減量 (%)	鉍 (mg/L)
偵測極限			0.14	0.01	0.021	0.018	0.014	0.0027	0.0064	0.0064	0.00025	0.000591	-	0.0014
有害認定標準			5	1	5	15	-	2.5	5	1	0.2	1	5	100
2020/01/02	中環科技事業股份有限公司	1	ND	ND	0.062	0.078	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	ND	0.009	2.6	0.895
		2	ND	ND	0.117	0.109	<0.05	0.130	<0.05	ND	ND	0.012	2.2	1.02
2020/04/09	中環科技事業股份有限公司	1	ND	0.051	<0.05	0.564	2.79	ND	<0.05	0.055	ND	0.016	2.2	0.946
		2	<0.05	<0.05	<0.05	2.860	34.0	ND	<0.05	<0.05	ND	0.009	3.3	0.726
2020/07/02	中環科技事業股份有限公司	1	ND	<0.05	<0.05	0.136	0.649	ND	<0.05	<0.05	ND	0.011	1.1	1.180
		2	ND	<0.05	<0.05	0.226	1.39	ND	<0.05	<0.05	ND	0.009	1.2	1.530
2020/10/07	中環科技事業股份有限公司	1	ND	ND	<0.05	<0.05	<0.05	0.04	<0.05	ND	<0.002	0.004	1.4	1.060
		2	ND	ND	0.126	<0.05	ND	<0.126	<0.05	<0.05	ND	0.004	1.0	0.914