

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

地面水監測結果

單位:mg/L

項目		溶氧量	懸浮固體	生化需氧量	化學需氧量	氨氮	油脂	鉛	鎘	銅	汞
出深場澳區坑處溪	丙類陸域地面水體水質標準	4.5	40	4	—	0.3	—	0.1	0.01	0.03	0.002
	丁類陸域地面水體水質標準	3	100	—	—	—	—	0.1	0.01	0.03	0.002
111	(111)第一季	7.8	4.5	ND	2.8	<0.02	ND	ND	ND	ND	ND
	(111)第二季	8.8	ND	ND	1.8	<0.02	ND	ND	<0.001	<0.0025	ND
	(111)第三季	8	3.6	ND	2.1	<0.02	ND	ND	ND	ND	<0.0004
	(111)第四季	8.3	2.2	ND	1.9	0.03	ND	0.007	ND	<0.0025	<0.0004