

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 底渣原始檢測

檢測日期	檢測單位	爐別	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	硒 (mg/L)	汞 (mg/L)	2,3,7,8-氯化 戴奧辛及噁 同源物等十 七種化合物 (ng I-TEQ/g)	灼燒減量 (%)	鉍 (mg/L)
最小偵測極限			0.14	0.010	0.021	0.018	0.014	0.0027	0.0064	0.0064	0.00025	0.000591	-	0.0014
方法偵測極限			0.0130	0.0013	0.0014	0.0026	0.0012	0.0011	0.0080	0.0160	0.00014	0.000161	-	0.0010
有害認定標準			5.0	1.0	5.0	15.0	-	2.5	5.0	1.0	0.2	1.0	5	100
2024/01/05	中環科技事業 股份有限公司	1	ND	<0.020	<0.050	0.087	<0.050	<0.01	<0.05	<0.05	ND	0.024	1.9	0.922
		2	ND	<0.020	<0.050	0.118	<0.050	<0.01	<0.05	<0.05	ND	0.015	1.7	0.787
2024/04/03	中環科技事業 股份有限公司	1	ND	<0.020	<0.05	0.172	0.18	ND	ND	ND	ND	0.007	1.6	2.470
		2	<0.050	<0.020	0.101	0.268	<0.050	0.04	ND	ND	ND	0.005	1.5	1.600
2024/07/05	中環科技事業 股份有限公司	1	ND	<0.020	0.185	0.127	0.296	0.06	<0.050	ND	<0.0020	0.008	2.4	1.160
		2	ND	<0.020	0.057	<0.050	<0.050	0.02	<0.050	ND	<0.0020	0.007	2.1	1.040
2024/10/03	中環科技事業 股份有限公司	1	ND	<0.020	<0.050	0.113	0.647	0.03	ND	ND	ND	0.013	1.6	1.260
		2	ND	<0.020	<0.050	<0.050	ND	0.03	ND	ND	ND	0.009	2.6	1.110

註：於2007年4月2,3,7,8,-四氯戴奧辛單位由ng/L更變為ng I-TEQ/g。

戴奧辛毒性當量濃度