

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

廠區周界噪音監測結果

單位: dB(A)

| 項目<br>月份 | 廠區周界-1(大門警衛室後方) |      |      |      | 廠區周界-2(管理大樓大門前方) |      |      |      |
|----------|-----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|
|          | 早               | 日間   | 晚    | 夜間   | 早                | 日間   | 晚    | 夜間   |
| 保證值      | 65              | 70   | 65   | 55   | 65               | 70   | 65   | 55   |
| 11401    | 49.7            | 57.3 | 50.2 | 49.9 | 51.3             | 52.9 | 46.2 | 51.1 |
| 11402    | 51.9            | 59.1 | 49.6 | 52.5 | 49.9             | 59.5 | 50.9 | 53.7 |
| 11403    | 49.6            | 58.2 | 57.9 | 50.0 | 50.7             | 51.3 | 57.9 | 50.8 |
| 11404    | 49.3            | 52.3 | 51.2 | 49.6 | 49.4             | 52.0 | 49.7 | 49.7 |
| 11405    | 53.9            | 58.8 | 52.2 | 50.0 | 50.3             | 52.4 | 50.7 | 49.5 |