

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠飛灰穩定化檢測

| 檢測日期 | 檢驗單位 | pH | 鉛 (mg/L) | 鎘 (mg/L) | 鉻 (mg/L) | 銅 (mg/L) | 鋅 (mg/L) | 六價鉻 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 2,3,7,8,-氯化戴奧 辛及呋喃同源物 等十七種化合物 (ng I-TEQ/g) | 抗壓強度試驗 (kgf/cm2) | 鎂 (mg/L) |
|------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| 偵測最小極限值 | | - | 0.14 | 0.010 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 0.0027 | 0.0064 | 0.0064 | 0.00025 | 0.000591 | - | 0.0014 |
| 方法偵測極限 | | - | 0.013 | 0.001 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0080 | 0.0160 | 0.00014 | 0.000805 | - | 0.0010 |
| 有害認定標準 | | - | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 15.0 | - | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 1 | - | 100 |
| 警戒值 | | | 2.5 | | | | | | | | | 0.5 | | |
| 行動值 | | | 3.5 | | | | | | | | | 0.7 | | |
| 2025/01/02 | 中環科技事業股份有限公司 | 12.09 | 0.05 | ND | <0.050 | ND | <0.050 | <0.050 | ND | ND | ND | 0.620 | 53 | 2.370 |
| 2025/02/07 | 中環科技事業股份有限公司 | 12.00 | 0.721 | <0.02 | 0.146 | <0.050 | 0.181 | 0.11 | ND | ND | ND | 0.280 | 29 | 1.310 |
| 2025/03/06 | 中環科技事業股份有限公司 | 11.87 | 0.584 | ND | 0.093 | ND | 0.094 | 0.06 | ND | ND | ND | 0.282 | 29 | 1.090 |
| 2025/04/02 | 中環科技事業股份有限公司 | 11.80 | 0.28 | <0.02 | 0.555 | 0.38 | 26.2 | 0.69 | ND | ND | 0.0039 | 0.307 | 46 | 0.406 |
| 2025/05/02 | 中環科技事業股份有限公司 | 12.17 | 0.643 | <0.02 | 0.103 | <0.050 | 0.08 | ND | <0.05 | ND | ND | 0.195 | 53 | 1.490 |
| 2025/06/05 | 中環科技事業股份有限公司 | 12.02 | 0.374 | <0.02 | 0.114 | ND | 0.055 | 0.12 | ND | ND | ND | 0.234 | 62 | 1.070 |
| 2025/07/03 | 中環科技事業股份有限公司 | 11.72 | 0.452 | ND | 0.095 | ND | 0.072 | 0.11 | <0.05 | 0.052 | ND | 0.236 | 69 | 1.290 |
| 2025/08/07 | 中環科技事業股份有限公司 | 11.72 | 0.752 | ND | 0.091 | ND | 0.079 | 0.12 | ND | <0.050 | ND | 0.241 | 35 | 1.340 |
| 2025/09/04 | 中環科技事業股份有限公司 | 11.98 | 0.661 | ND | 0.137 | ND | 0.094 | 0.15 | ND | <0.050 | ND | 0.192 | 35 | 1.230 |
| 2025/10/02 | 中環科技事業股份有限公司 | 11.89 | 0.596 | ND | 0.070 | <0.050 | 0.080 | 0.04 | ND | ND | ND | 0.257 | 34 | 1.490 |
| 2025/11/06 | 中環科技事業股份有限公司 | 11.80 | 0.629 | ND | 0.092 | <0.050 | 0.073 | 0.08 | ND | ND | <0.0020 | 0.202 | 52 | 1.340 |
| 2025/12/04 | 中環科技事業股份有限公司 | 11.94 | ND | ND | 0.198 | ND | <0.050 | 0.04 | ND | 0.07 | <0.0020 | 0.202 | 37 | 0.667 |