

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠 有機廢水水質分析表

申報月份	採樣日期	項目	有機廢水				
			懸浮固體 SS	生化需氧量 BOD	化學需氧量 COD	溫度	pH
			mg/L	mg/L	mg/L	°C	-
偵測極限			1	1	0.90	-	-
方法偵測極限			1	1	1.50	-	-
保證值			20	20	50	-	6~9
11501	2026/01/08	上旬	4.2	2.6	8.9	20.2	7.2
	2026/01/22	下旬	ND	<0.1	<10.0	19.6	7.1