

基隆市天外天垃圾資源回收(焚化)廠

廠區周界噪音監測結果

單位: dB(A)

項目 月份	廠區周界-1(大門警衛室後方)				廠區周界-2(管理大樓大門前方)			
	早	日間	晚	夜間	早	日間	晚	夜間
保證值	65	70	65	55	65	70	65	55
11501	48.9	51.9	51.1	49.0	55.4	55.5	55.2	49.1
11502	49.0	60.2	50.4	48.9	54.1	55.0	53.7	54.1
11503	47.7	60.7	52.4	47.0	53.6	58.2	52.7	53.9
11504	49.6	66.5	53.0	50.0	53.9	55.6	53.4	54.1
11505	51.4	56.4	53.5	50.5	55.6	56.9	54.9	53.8
11506	57.5	58.0	53.8	50.7	60.5	55.2	53.8	53.8